

需要免费提供滤袋进行更换，并保留招标方对投标方的索赔要求。

6.6 除尘器整体阻力 $\leq 1200\text{Pa}$ （寿命期内），如果除尘器整体阻力超标最终确认是由于滤袋的质量造成，需要免费提供滤袋进行更换，并保留招标方对投标方的索赔要求。

7 供货数量

4500 个

8 包装运输

8.1 滤袋的包装、标志、储存和运输。

8.1.1 滤袋必须整齐排列，有规律地包装。对于有防瘪环的滤袋要避免环的受压变形；对于需保持形态的滤袋，则需采用袋内填物装箱的包装。

8.1.2 产品包装应防水、牢固、便于运输。

8.1.3 包装箱（或袋）的外部，应有印刷标志。内容包括：厂名、品名、规格、质量等级和出厂日期等。标志必须明显、清晰、便于识别。

8.1.4 产品要放在通风干燥、不受日晒的常温地带，与地面和墙壁的距离不应小于 300mm。要远离火源和高温地带。

8.1.5 产品在运输过程中，要预防雨淋、浸水和沾污。

9 性能考核试验

9.1 试验要求

9.1.1 袋式除尘器运行条件：锅炉和袋式除尘器运行正常。

9.1.2 需要测定的参数（不限于）：

烟尘排放浓度；

除尘器压差（U 形压力计显示）；

9.1.3 试验的条件

运行条件符合设计规定并符合招标方的操作方法和说明书；供需双方均到现场。

9.1.4 在性能试验结束以前，除正常的运行调整外，不允许有任何人为的调整。

9.1.5 试验由经供、需双方认可的有资质的单位进行，并提供试验报告。