

规定。

5.1.3 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的 ISO9001/T19001 质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

5.2 投标方应提供下列产品质量保证书

5.2.1 产品合格证(包括主要外购件)

5.2.2 制造、检验记录

5.2.3 材料合格证

5.2.4 出厂检验报告

5.3 产品设计、制造应遵照的规范和标准

从国外进口的产品应符合相关国家的标准,并提供相应的标准供招标方审查,国内制造需要满足本技术协议的要求及下列标准:

GB12625 袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件

HCRJ 042 中国环境保护产品认定技术条件 袋式除尘器用滤料(此标准可能已经作废建议删除)

GB/T 6719 袋式除尘器技术要求

GB/T 27869 电袋复合除尘器

DL/T 461 燃煤电厂电除尘器运行维护导则

DL/T 1121 燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘工程技术规范

HJ/T 324 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料

HJ/T 327 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤袋

HJ/T 328 环境保护产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T 11261 燃煤电厂锅炉尾气治理袋式除尘器用滤料

6 考核指标和索赔

6.1 投标方提供的滤袋应能够满足本技术规范书运行和使用条件的要求。

6.2 滤袋的维护,投标方提供的滤袋在寿命期内保证能够从袋笼方便的抽出。

6.3 滤袋使用寿命:30000 小时,如达不到要求,在寿命期内要求进行免费更换,并保留招标方对投标方的索赔要求。

6.4 滤袋在保证期内失效率 0.5%,寿命期内失效率 $<2.5\%$ 。投标方对多出部分免费提供滤袋进行更换。

7.5 排放浓度: $<30\text{ mg/Nm}^3$,如果排放浓度超标最终确认是由于滤袋的质量造成,